

Oppsummering av foreløpig politisk avtale mellom rådet og parlamentet 1. mars 2024

(NB: kun oppsummering av noen artikler – fullstendig tekst finnes her: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7108-2024-INIT/en/pdf>)

Tema	Siste versjon
Definisjoner (A2):	
- Tettbebyggelse	Et område der befolkningen (i pe), kombinert eller ikke med økonomisk virksomhet, er tilstrekkelig konsentrert til at avløpsvannet kan samles opp og ledes til ett eller flere renseanlegg og/eller til ett eller flere utslippspunkter. (Fra fortalen: Når de avgrensner sine tettbebyggelser, bør medlemsstatene ta hensyn til den veiledende referanseterskelen på 10 til 25 p.e. per hektar, hvor befolkningen, muligens kombinert med økonomiske aktiviteter, lokalisert i et bestemt område anses som tilstrekkelig konsentrert.)
Oppsamlingssystem (A3):	
- Krav for tettbebyggelser fra	1 000 pe
o Frist	31.12.2035
Individuelle systemer (A4):	
- Kan brukes når	Mulighet for individuelle anlegg (IAS) der tilknytning til ledningsnett ikke vil gi miljømessig nytte, kostnadene vil være altfor høye eller det ikke er teknisk mulig
- Krav til rensing	Skal være utformet, driftet og vedlikeholdt på en måte som oppnår samme beskyttelse av helse- og miljø som sekundær- og tertiærrensing.
Helhetlige planer (A5)	
- Krav om plan for	Dreneringsområdet til tettbebyggelser fra 100 000 pe
o Frist utarbeidelse av plan	31.12.2033
- Tettbebyggelser fra	10 000 pe til 100 000 pe hvor (ikke fullstendig liste): - utslipp av urensset avløpsvann via overløp utgjør en risiko for miljø eller menneskers helse - utslipp av organisk stoff, og hvis relevant av fosfor og nitrogen, fra overløp av urensset avløpsvann utgjør mer enn 2% av den årlige mengden oppsamlet avløpsvann basert på tørrværstilrenning

Tema	Siste versjon
○ Frist for kartlegging/liste	6 mnd. etter neste oppdatering av River Basin Management Plan (regionale vannforvaltningsplaner) eller innen 22. juni 2028
○ Frist utarbeidelse av plan	31.12.2039
Sekundærrensing (A6):	
- Krav for alle anlegg i tettbebyggelser fra	1 000 pe
- Frist for anlegg i tettbebyggelser:	
○ 2 000 – 10 000 pe med utslipp til kyst i «mindre følsomt område»	Utgangen av det 12. året etter at direktivet er vedtatt
○ Fra 10 000 pe til «mindre følsomt område» som har primærrensing	Utgangen av det 12. året etter at direktivet er vedtatt
○ 1 000 – 2 000 pe	31.12.2035 <ul style="list-style-type: none"> • Hvis mindre enn 50% av tettbebyggelsene/50% av vannet i disse har sekundærrensing når direktivet vedtas kan fristen utvides med maksimalt 8 år • Anlegg hvor midlere kvartal vise innløpstemperatur er under 6°C kan få lempeligere krav (40% BOF₅) til og med utgangen av 20. året etter at direktivet er vedtatt
- Rensekrav	BOF ₅ : 25 mg O/l eller 70-90 % og KOF: 125 mg O/l eller 75 % Vurderes pr prøve hvor et bestemt antall kan slettes
Tertiærrensing (A7):	
- Krav for alle anlegg fra	150 000 pe
○ Frist for anlegg	30 % innen 31.12.2033, 70 % innen 31.12.2036, 100 % innen 31.12.2039
○ Parameter	Fosfor (P) og nitrogen (N)
○ Rensekrav	P: 0,5 mg P/l eller 87,5% og N: 8 mg N/l eller 80 % Vurderes som årlig gjennomsnitt
- Tettbebyggelser med utslipp til sårbart område fra	10 000 pe

Tema	Siste versjon
○ Frist kartlegging og publisering av liste over sårbare områder	31.12.2027
○ Frist for tettbebyggelser	20 % innen 31.12.2033, 40 % innen 31.12.2036, 60 % innen 31.12.2039, 100 % innen 31.12.2045 <ul style="list-style-type: none"> • Mulighet for inntil 8 års utsettelse fra 2045 hvis færre enn 50% av tettbebyggelsene har kravet i dag • Mulighet for inntil 5 års utsettelse for anlegg som er under bygging/ombygging etter 31.12.2020 og datoen direktivet vedtas
○ Parametere	P eller N eller begge
○ Rensekrav	P: 1 mg P eller 87,5% og/eller N: 10 mg N/l eller 80 % Vurderes som årlig gjennomsnitt
- Temperaturunntak N	Hvis vannet ut av den biologiske reaktoren er under 12°C kan analyseverdiene ekskluderes fra beregning av årlig gjennomsnitt hvis: <ul style="list-style-type: none"> ○ ingen negativ effekt på miljøet er sikret og ○ kravene vil kreve for høye kostnader eller for mye energi Hvis vannet ut av den biologiske reaktoren er under 5°C kan analyseverdiene ekskluderes uansett.
- Naturlig retensjon	Kan ikke inkluderes for Norge (kun der det benyttes i dag)
Kvartærrensing (A8):	
- Krav for alle anlegg fra	150 000 pe
○ Frist for anlegg	20 % innen 31.12.2033, 60 % innen 31.12.2039, 100 % innen 31.12.2045
- Tettbebyggelser med utslipp til sårbart område fra	10 000 pe <ul style="list-style-type: none"> • Med mindre en risikovurdering viser at utslippet ikke har negativ effekt • Kun de anleggene i tettbebyggelsen som har utslipp til det sårbare område
○ Frist for kartlegging av sårbare områder	31.12.2030
○ Frist for tettbebyggelser	10 % innen 31.12.2033, 30% innen 31.12.2036, 60 % innen 31.12.2039, 100% innen 31.12.2045
- Krav i nedbørfeltet til sårbart område	Ikke generelt krav, men for drikkevannskilder skal man se på anlegg i hele dreneringsområde
- Rensekrav alle	80% av spesifiserte indikatorparametere Vurderes pr. prøve hvor noen prøver kan slettes

Tema	Siste versjon
Utvidet produsentansvar (A9):	
- Hvem skal betale	Produsenter min. 80% av både investering og drift, resten nasjonal finansiering.
Energi (A11):	
- Krav om energirevisjon for anlegg og frist	Anlegg fra 100 000 pe: 31.12.2028. Anlegg fra 10 000 pe til 100 000 pe: 31.12.2032
- Innhold	Identifisere potensialet for kostnadseffektive tiltak for å redusere bruken av energi, øke bruken og produksjonen av fornybar energi. Særlig fokus på å identifisere og utnytte potensialet for biogassproduksjon eller gjenvinning av varme.
- Energinøytralitet	Medlemsstatene skal på nasjonalt nivå sikre at den totale årlige energien fra fornybare kilder generert på eller utenfor avløpsrensaneanlegget på vegne av eierne eller operatørene av avløpsrensaneanlegg som behandler en belastning på 10 000 pe og mer, og uavhengig av om denne energien brukes på eller utenfor rensaneanlegget av deres eiere eller operatører, tilsvarer minst: 20 % innen 31.12.2030, 40 % innen 31.12.2035, 70 % innen 31.12.2040, 100 % innen 31.12.2044
- Mulighet for å kjøpe energi	Mulighet for å kjøpe opp til 35 % fornybar energi hvis alle andre mulige tiltak er iverksatt.
Risikovurdering (A18)	Ved behov for å beskytte helse eller miljø skal det settes strengere krav enn minimumskravene.

EU-sin side om direktivet: [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0345\(COD\)&l=en](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0345(COD)&l=en)

Kommisjonen sitt forslag (26.10.22):

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0541/COM_COM\(2022\)0541_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0541/COM_COM(2022)0541_EN.pdf)

Parlamentet sitt forslag (5.10.23): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0355_EN.pdf

Rådet sitt forslag (16.10.23): <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14271-2023-INIT/en/pdf>

Foreløpig politisk avtale mellom rådet og parlamentet 1. mars 2024: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7108-2024-INIT/en/pdf>

Les mer hos Norsk Vann: <https://norskvann.no/avlopsrensing-og-miljo/revidert-avlopsdirektiv/>